


VKF Brandschutzanwendung Nr. 17556

Gruppe 460	Diverse Bauteile für Abgasanlagen
Gesuchsteller	J. Raab GmbH & Cie KG Glabbacher Feld 5 Postfach 22 61 56566 Neuwied Germany
Hersteller	J. Raab GmbH & Cie KG 56566 Neuwied Germany
Produkt	RAAB WAND-, DECKEN- + DACHDURCHFÜHRUNG WDF
Beschrieb	Bauelemente zur Herstellung von Wand-, Decken-, und Dachdurchführungen von Abgasanlagen und Verbindungsstücken bestehend aus: Quadratischen Rahmen und miteinander verklebten Platten aus mineralfaserverstärkten Kalzium-Silikat. Abgasanlage Dmax = 300mm.
Anwendung	-
Unterlagen	Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-7.4-3359' (19.07.2012); TÜV Süd, München: Prüfbericht 'Nr. A 1619-00/07' (22.01.2007)
Prüfbestimmungen	-
Beurteilung	Klassifizierung nach EN-1443: T400;-;-;-;-
Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Ausstelldatum	13.03.2013
Ersetzt Anerkennung vom	11.05.2007

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Vogel



Nyffenegger



Attestation d'utilisation AEAI n° 17556

Groupe 460	Divers composants de conduits de fumée	
Requérant	J. Raab GmbH & Cie KG Glabbacher Feld 5 Postfach 22 61 56566 Neuwied Germany	
Fabricant	J. Raab GmbH & Cie KG 56566 Neuwied Germany	
Produit	RAAB WAND-, DECKEN- + DACHDURCHFÜHRUNG WDF	
Description	Eléments pour les passages de parois, de plafonds et de toitures des conduits de fumée et raccords: cadre carré et plaques collées en silicate de calzium renforcé de fibres minérales. Conduit de fumée Emax = 300mm.	
Utilisation	-	
Documentation	Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-7.4-3359' (19.07.2012); TÜV Süd, München: Prüfbericht 'Nr. A 1619-00/07' (22.01.2007)	
Conditions d'essai	-	
Appréciation	Classification selon EN-1443: T400;-;-;-;- selon EN-1443:	
Durée de validité	31.12.2017	
Date d'édition	13.03.2013	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	11.05.2007	autorités cantonales de protection incendie

P. Vogel

Vogel

P. Nyffenegger

Nyffenegger

